Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335 _____
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 283 «02» 07 2026г.

Заказчик (наименование,адрес)	***с.п. Таилы-Тала, Лескенского р-на***
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	30.06.2026г., время: 07-15 – 07-24
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	30.06.2026г; время: 11-35
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	30.06.2026г. – 02.07.2026г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	*Ремонтные работы!!*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лаб-рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	1	Резервуар (сброс)	*привкус*	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			запах	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			мутность	*ЕМФ*	0,86±0,17	*2,6*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			цветность	*баллы*	7,4±2,2	*20,0*	*ГОСТ 31868-2012*
			ОМЧ	*КОЕ в 1см³*	Не обнаружено	<50	*МУК 4.2.1018-01*
			ОКБ	*КОЕ в 100 см³*	зарост ф-ов	Отсутств.	*МУК 4.2.1018-01*
			E.coli	*КОЕ в 100 см³*	зарост ф-ов	Отсутств.	*ГОСТ 31955.Р-2013*
	2	Ул. Лесная, 2 (в/к)	*привкус*		0	*2,0*	
			запах		0	*2,0*	
			мутность		1,2±0,24	*2,6*	
			цветность		9,0±2,7	*20,0*	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		зарост ф-ов	Отсутств.	
			E.coli		зарост ф-ов	Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
		Сообщено директору МУП	*привкус*			*2,0*	
		«Лескенский район.водоканал»	*запах*			*2,0*	
		Барсокову А.	*мутность*			*2,6*	
		по телефону 02.07.2026 г.	*цветность*			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией ***Кодзокова Р.В.***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"