

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»  
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)  
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335  
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 409 «20» 11 2025г.**

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Ташлы-Тала, Лескенского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	<i>Ансокова И.Х.</i>
Акт отбора проб(ы)	<i>№ 79</i>
НД на отбор проб	<i>Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012</i>
Описание проб(ы) (тип пробы)	<i>резервуар, водопроводная сеть</i>
Дата и время отбора проб(ы)	<i>18.11.2025г., время: 09-08 – 09-15</i>
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	<i>18.11.2025г; время: 13-50</i>
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	<i>18.11.2025г. – 20.11.2025г.</i>
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ пробы по акту	№ пробы в лаборатории	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	3	Ул. Лесная, 2 (в/к)	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0,24±0,05	2,6	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>цветность</i>	<i>баллы</i>	3,1±0,9	20,0	<i>ГОСТ 31868-2012</i>
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1см<sup>3</sup></i>	Не обнаружено	<50	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100 см<sup>3</sup></i>	Не обнаружено	Отсутств.	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100 см<sup>3</sup></i>	Не обнаружено	Отсутств.	<i>ГОСТ 31955.Р-2013</i>
	4	Резервуар (сброс)	<i>привкус</i>		0	2,0	
			<i>запах</i>		0	2,0	
			<i>мутность</i>		0,24±0,05	2,6	
			<i>цветность</i>		2,6±0,8	20,0	
			<i>ОМЧ</i>		Не обнаружено	<50	
			<i>ОКБ</i>		Не обнаружено	Отсутств.	
			<i>E.coli</i>		Не обнаружено	Отсутств.	
		<i>привкус</i>			2,0		
		<i>запах</i>			2,0		
		<i>мутность</i>			2,6		
		<i>цветность</i>			20,0		
		<i>ОМЧ</i>			<50		
		<i>ОКБ</i>			Отсутств.		
		<i>E.coli</i>			Отсутств.		
		<i>привкус</i>			2,0		
		<i>запах</i>			2,0		
		<i>мутность</i>			2,6		
		<i>цветность</i>			20,0		
		<i>ОМЧ</i>			<50		
		<i>ОКБ</i>			Отсутств.		
		<i>E.coli</i>			Отсутств.		
		<i>привкус</i>			2,0		
		<i>запах</i>			2,0		
		<i>мутность</i>			2,6		
		<i>цветность</i>			20,0		
		<i>ОМЧ</i>			<50		
		<i>ОКБ</i>			Отсутств.		
		<i>E.coli</i>			Отсутств.		

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией  Кодзокова Р.В.

